

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文章番号 : 20220928-1

発行者の名称 : ケイ・マックインダストリー株式会社

発行者の住所 : 北海道千歳市上長都 1051-2

宣言の対象 : 換気設備
(ダクトレス第1種熱交換型換気扇 オンダレス)
(別紙「平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表」参照)

上記の宣言の対象は、次の文章の要求事項に適合している。

<規格/文章番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS C 9603</u>	<u>換気扇</u>	<u>2006年3月25日</u>
<u>JIS B 8628:2003</u>	<u>全熱交換器</u>	<u>2003年3月20日</u>
<u>JRA4056:2006</u>	<u>全熱交換器 有効換気量試験方法</u>	<u>2006年12月5日</u>
<u>JRA4059:2007</u>	<u>全熱交換器 熱交換効率試験方法</u>	<u>2007年12月12日</u>

追加情報

性能確認項目	準拠規格
消費電力	JIS C 9603
風量-静圧特性	JIS C 9603 及び JIS B 8628:2003
有効換気量率 (有効換気量、漏えい量)	JRA4056:2006
温度交換効率	JIS B 8628:2003 及び JRA4059 : 2007

※付属書の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給される。

代表者又は代理者の署名 : 五十嵐 誠

発行日 : 2022年9月28日

発行場所 : ケイ・マックインダストリー株式会社 品質保証室

役職/氏名 : 事業部長/五十嵐 誠

この文章は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

平成 28 年省エネルギー基準 製品一覧表

換気方式 : ダクトレス第 1 種熱交換型換気扇

熱交換の有無 : 有

形式	モーターの種類	消費電力	風量－静圧特性 (P-Q 特性)
AZH-70	DC (定風量ではない)	納入仕様書による	