

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文章番号 : 20240801-1

発行者の名称 : ケイ・マック株式会社

発行者の住所 : 大阪府大阪市淀川区田川二丁目6番8号

宣言の対象 : 換気設備
(ダクトレス第1種熱交換型換気扇 オンダレス)
(別紙「平成28年省エネルギー基準算定用製品一覧表」参照)

上記の宣言の対象は、次の文章の要求事項に適合している。

<規格／文章番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C 9603	換気扇	2006年3月25日
JIS B 8628:2003	全熱交換器	2003年3月20日
JRA4056:2006	全熱交換器 有効換気量試験方法	2006年12月5日
JRA4059:2007	全熱交換器 熱交換効率試験方法	2007年12月12日

追加情報

性能確認項目	準拠規格
消費電力	JIS C 9603
風量－静圧特性	JIS C 9603 及び JIS B 8628:2003
有効換気量率 (有効換気量、漏えい量)	JRA4056:2006
温度交換効率	JIS B 8628:2003 及び JRA4059 : 2007

※付属書の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給される。

代表者又は代理者の署名 : 橋本雅夫

発行日 : 2024年8月20日

発行場所 : ケイ・マック株式会社 品質保証室

役職／氏名 : 課長／橋本 雅夫

この文章は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

平成 28 年省エネルギー基準 製品一覧表

換気方式 : ダクトレス第 1 種熱交換型換気扇
熱交換の有無 : 有

形式	モーターの種類	消費電力	風量-静圧特性 (P-Q 特性)
AZH-70	DC (定風量ではない)	仕様図による	